

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1
(Stand Mai 2014) des Wärmeversorgungsgebiet

Gera Nord (Tinz)

Auf der Datenbasis:	Planungsdaten
KWK-Einsatz (22,5 MW _{el}):	Erdgas
Kessel-Brennstoffeinsatz:	Erdgas
Verdrängungsmix-Faktor:	2,8
Primärenergiefaktor nach AGFW FW 309-1 (Mai 2014) von:	0,218
Die Bescheinigung ist gültig bis zum:	07.03.2025

Bochum, den 07.03.2018



ENGIE Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Energy Services
Theodor-Althoff-Straße 41
45133 Essen



Dipl.-Wirt. Ing. (FH) Ali Omeirat
fp-Gutachter FW 609